

Таблица 2

Вид спорта, расчетная единица	Строительные размеры зала ¹⁾ , м			Пропускная способность ²⁾ , чел. /смену		Размеры арены ³⁾ для соревнований в спортивно-демонстрационном или спортивно-зрелищном зале, м		
	длина	ширина	высота до низа высту- пающих конст- рукций	при учебно- трениро-вочных занятиях в зале	при соревнованиях на аренах спортивно-демонстра- ционных или спортивно-зрелищных залов, чел.	длина	ширина	мини-мальная высота (в границах площади арены)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
СПОРТИВНЫЕ ЗАЛЫ								
Акробатика. На один комплект табельного оборудования	36	18	6	32	75	44	21	7
Бадминтон. На одну площадку и один комплект табельного оборудования	16	9 ⁴⁾	8	8	8 (4 пары)	18	9	10
Баскетбол. На одну площадку и один комплект табельного оборудования	38	26	9	24	48 (4 команды по 12 чел.)	42	24	10
Волейбол. На одну площадку и один комплект табельного оборудования	36	18	9	24	48 (4 команды по 12 чел.)	42	24	12,5
Гандбол. На одну площадку и один комплект табельного оборудования	42	24	6	24	48 (4 команды по 12 чел.)	47	26	6
Бокс. На один ринг и один комплект табельного оборудования	18	12	4	17	20	14	14	5
Борьба:	30	15	4	30	20 (на каждый ковер)	18 ⁶⁾	18	5
греко-римская,	24	15	4	30	20 (на каждый ковер			5
вольная, самбо					"татами")			
на один ковер диаметром 9 м или два ковра диаметром 7 м ⁷⁾ и один комплект табельного оборудования								
дзюдо								
на один ковер								
"татами" и один								
комплект табельного оборудования								(на один ковер диаметром 9 м)
								20 ⁷⁾ 20
Гимнастика спортивная.	30	18	6	50	75	48	24	9
На один комплект табельного оборудования для мужчин и женщин с одним общим местом для вольных упражнений								
Гимнастика художественная.	21	15	8	10	50	31	18	9
На одну площадку и один комплект табельного оборудования								
Теннис. На одну площадку и один комплект табельного оборудования	36	18 ⁴⁾	10	12 ⁸⁾	8 (4 пары)	42	36	10
Теннис настольный.	15	9	4	4 (на каждый стол)	8 (4 пары на каждый стол)	дек.14	06.июл	4
На три стола и один комплект табельного оборудования ⁹⁾								
Тяжелая атлетика.	18	9	4	16	40	13	13	5
На три помоста и один комплект табельного оборудования								
Фехтование.	24	15	4	18	10 (на каждую дорожку)	25	20	4
На четыре дорожки и один комплект табельного оборудования ¹⁰⁾								
Футбол. На одно поле и один комплект табельного оборудования ¹¹⁾	96	48	15	60	64 (4 команды по 16 чел.)	96	48	15
Фигурное катание на коньках на льду	66	36	6	50	50	65	36	10
Хоккей	66	36	6	50	92 (4 команды по 23 чел.)	65	36	10

¹⁾ При проектировании спортивных залов на несколько площадок для игр и (или) на большее количество оснащения размеры залов и их пропускная способность в смену должны быть соответственно увеличены.

²⁾ По видам спорта, по которым в спортивно-демонстрационных или спортивно-зрелищных залах предполагается также и проведение учебно-тренировочных занятий, пропускную способность следует принимать по наибольшему из показателей, приведенных в графах 5 и 6.

³⁾ С учетом расположения спортивного оснащения, мест для судей и обходов. В случае назначения зала для соревнований не выше областного масштаба размер арены следует принимать равным размеру спортивного зала (см. графы 2, 3 и 4), а пропускную способность - соответственно графе 5.

⁴⁾ В случае расположения в зале двух и больше площадок ширину двух смежных (по длине) площадок допускается принимать 15,1 м для бадминтона и 34 м - для тенниса.

⁵⁾ При коврах диаметром 7 м для греко-римской, вольной борьбы и самбо допускается уменьшение пролета зала для учебно-тренировочных занятий до 12 м, а при наличии помещения для индивидуальной силовой подготовки (см. 3.12) - уменьшение размера зала до 18 x 12 м с пропускной способностью - 18 чел./смену.

⁶⁾ При двух коврах диаметром 9 м длину следует принимать 32 м, трех - 52 м, четырех - 60 м.